

Procédure d'avis énergétique

Les informations reprises sur ce document sont le résultat de l'application de la procédure d'avis énergétique (PAE) visant à évaluer la qualité du comportement énergétique d'un bâtiment d'habitation particulier.

Ces informations sont une synthèse des résultats de la procédure d'avis énergétique dont le détail peut-être consulté sur le document « Avis énergétique de votre habitation »



Identification

Adresse du bâtiment audité : 5000 Beez

Demandeur : 5000 Beez

Auditeur : Alain Xhonneux

EnerConsult SA

Évaluation

Enveloppe :



Um [W/m²K]=1,26

Système de chauffage :

Poele mazout



Rendement [%]=50,6

Eau chaude sanitaire :



Energie consommée [kWh/an.personne]=691

Confort d'été (optionnel) :

module appliqué


non

Ventilation (optionnel) :

module appliqué

oui

Numéro de série : RWRW08/3120070 Version du logiciel : 1.0.8



Evaluation - PAE